

Утверждаю  
Управляющий ОСФР  
по Смоленской области  
\_\_\_\_\_ Н. Н. Грищенко

«29» февраля 2024 г.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ (ПУБЛИЧНЫХ) СЛУШАНИЙ**

по вопросу: обсуждения необходимости технического перевооружения здания ОСФР по Смоленской области, расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Герцена, д.2 - устройство автоматической установки пожаротушения в помещениях архива.

«29» февраля 2024 г.

г. Смоленск

### **1. Сведения о проекте ПФР, представленном на общественные слушания:**

Тип проекта: техническое перевооружение здания - устройство АУП в помещениях архива

Цели реализации проекта: приведение здания в соответствие с требованиями, установленными законодательством РФ, защита жизни, здоровья граждан и государственного имущества от пожаров.

### **2. Сведения о сроках, месте проведения и участниках общественных слушаний:**

Общественные (публичные) слушания проведены 26 февраля 2024 года с 19 часов 00 минут до 19 часов 55 минут в помещении ОСФР по Смоленской области, расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Герцена, д.2.

В собрании приняли участие представители контролирующих органов государственной власти и общественных организаций (Главное управление МЧС России по Смоленской области, Смоленское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России», Смоленская областная организация Общероссийского профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ, Смоленская областная общественная организация «Союз Чернобыль»). Всего 4 человека.

### **3. Сведения о протоколе общественных слушаний:**

По итогам проведения общественных (публичных) слушаний составлен протокол №1 от 26.02.2024 г.

### **4. Общие сведения по объекту и краткая характеристика видов проектируемых работ:**

- Адрес объекта: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Герцена, д.2;
- Год ввода в эксплуатацию: 2000г.;
- Здание – 5 этажей, в т.ч. подземных-1;
- Общая площадь здания Управления – 8076,9 м<sup>2</sup>;
- Высота этажей 3,35 м;
- Здание II степени огнестойкости;
- Класс конструктивной пожарной опасности Ф 4.2.



Устройство автоматической установки пожаротушения в помещениях архива. Автоматические установки предназначены для локализации и ликвидации пожаров.

Архив относится к 1 группе помещений по степени опасности развития пожара.

### 5. Параметры защищаемых помещений здания

- Общая площадь защищаемых помещений – 643,5м<sup>2</sup>,
- количество защищаемых помещений 10,
- общий объем защищаемых помещений – 1565,7 м<sup>3</sup>.

Помещения архивов:

№	№ на плане	Наименование помещения	Площадь, м.кв	Высота помещения, м	Объем помещения м.куб
1	1	Архив	47,88	2,35	112,518
	1А	Архив	18,25	2,35	42,8875
2	2	Архив	46,02	2,35	108,147
	2А	Архив	19,05	2,35	44,7675
3	3	Архив	48,73	2,35	114,5155
4	4	Архив	47,87	2,35	112,4945
	4А	Архив	7,56	2,35	17,766
5	5	Архив	37,65	2,35	88,4775
	5А	Архив	13,94	2,35	32,759
6	8	Архив	96,38	2,5	240,95
7	13	Архив	70,21	2,5	175,525
8	15	Архив	50,11	2,5	125,275
9	17	Архив	70,27	2,5	175,675
10	23	Архив	69,56	2,5	173,9
		<b>Итого</b>	<b>643,5</b>		<b>1565,7</b>

### 6. Расчет стоимости технического перевооружения здания:

Объем защищаемых помещений – 1565,7 м<sup>3</sup>

Сметная стоимость всего (с НДС) - 15 657,0 тыс. рублей, в том числе:

- стоимость ПИР, экспертиза проекта – 443,9 тыс. руб.;
- строительно-монтажные работы с оборудованием – 15 213,1 тыс. руб.
- стоимость 1 м<sup>3</sup> — 10,0 тыс. руб.

### 7. Содержание предложений и замечаний участников общественных слушаний по обсуждаемому проекту СФР:

Тикарь Павел Сергеевич - представитель Главного управления МЧС России по Смоленской области:

«Законодательством о пожарной защите, с учетом количества хранящихся документов, не требуется обязательная установка АУП. В целях защиты документов и имущества, в том числе документов имеющих историческую и культурную ценность, в соответствии с ведомственными нормативами и рекомендациями, возможно, оборудовать помещения архива АУП».

Лаврова И.Г. - Председатель городского отделения Смоленского регионального отделения общественной организации «Союз пенсионеров России»:

«Защита жизни, здоровья граждан, а также государственного и муниципального имущества от пожаров приоритетна. Пенсионеры, инвалиды, мамочки, страхователи обращаются в клиентскую службу в нашем городе, следовательно, безопасность граждан, защита от угрозы возникновения пожара должна быть обеспечена на должном уровне».

Она выступила с предложением поддержать инициативу руководства Отделения СФР по Смоленской области о необходимости работ по техническому перевооружению здания как своевременных и абсолютно обоснованных.

Участники слушаний отметили необходимость и целесообразность проведения технического перевооружения здания ОСФР по Смоленской области, расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Герцена, д.2.

**8. Аргументированные выводы и рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета предложений и замечаний участников общественных слушаний:**

По результатам проведения общественных (публичных) слушаний принято единогласное решение:

1. Считать общественные (публичные) слушания состоявшимися.
2. Одобрить решение о необходимости и целесообразности технического перевооружения здания ОСФР по Смоленской области, расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Герцена, д.2.
3. Протокол общественных (публичных) слушаний разместить в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ОСФР по Смоленской области.

Председатель комиссии:



С.В. Большечевская

Секретарь комиссии:



Т.Р.Акчурин