



**Заключение о результатах общественных (публичных) слушаний
по вопросу «Строительство наружной сети электроснабжения к зданию Отделения фонда
пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре в г. Мегионе»**

Основные параметры объекта:

протяжённость проектируемой линии – 24,5 метра (две нитки). Предельная стоимость выполнения работ – 318,4 тыс.руб., в том числе: проектирование проекта – 116,3 тыс.руб., строительномонтажные работы – 137,9 тыс.руб., присоединение к сетям – 64,2 тыс.руб.

Инициатор слушаний:

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

Сведения опубликованы на следующих ресурсах: официальный интернет-портал СФР <https://www.sfr.gov.ru>.

Сведения о сроках, месте проведения и участниках общественных (публичных) слушаний:

общественные (публичные) слушания состоялись 07 июня 2023 года в 12 час. 00 мин., в здании Отделения СФР по ХМАО-Югре в г. Мегионе (г. Мегион, ул. Кузьмина, д. 4).

В слушаниях приняли участие представители: Администрации г. Мегиона, МЧС РФ в г. Мегионе, Представитель государственной думы в г. Мегионе, Городской общественной организации ветеранов, АНО «Институт развития г. Мегиона», Представитель жильцов дома по адресу ул.Кузьмина 2. Всего приняло участие 9 человек.

Сведения о протоколе общественных (публичных) слушаний:

по итогам проведения общественных (публичных) слушаний составлен протокол №1 от 07.06.2023г.

На общественных (публичных) слушаниях выступили:

1. Председатель слушаний Вергун Надежда Николаевна

Здание Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в г. Мегионе располагается в 2-х этажном здании по адресу ул.Кузьмина, д.4, и фактически является пристроем к жилому дому по адресу ул.Кузьмина, д.2.

Все инженерные коммуникации заведены в жилой дом, а в здание ОСФР проходят через подвал жилого дома и через зазор между зданиями.

Ввод электроснабжения также осуществляется через ВРУ жилого дома, а кабельная линия частично проходила через улицу по отмошке здания, что крайне ненадёжно и небезопасно.

07.05.2021 в 19:30 произошло возгорание вводного силового электрического кабеля, проходящего между зданием и жилым домом, по причине физического повреждения неустановленным лицом. В период с 07.05.2021 с 19:30 до 08.05.2021 11:00 в здании клиентской службы отсутствовало электроснабжение.

08.05.2021 произведена замена поврежденного участка силового кабеля АВВГ 4х25 в количестве 10м. Трасса линии была частично изменена, и с отмотки здания демонтирована.

Была оформлена заявка на выдачу технических условий на подключение основного и резервного ввода кабеля в здание СФР напрямую от трансформаторной подстанции, которая расположена на расстоянии 2-х метров от здания. Кроме этого, подана заявка в Москву на выделение лимитов бюджетных обязательств на выполнение мероприятий по подключению к ТП.

В октябре 2022 года получены технические условия от АО «ЮТЭК-РС».

В 2023 году выделены ЛБО в сумме 318,4 тыс.руб. на проектирование и строительство наружной инженерной сети электроснабжения. Лимиты должны быть освоены до конца текущего года.

2. **Курушин Александр Степанович** – депутат Думы города Мегион.

Отметил, что поддерживает проект в полном объеме, принимая во внимание социальную значимость Социального фонда России, необходимость бесперебойной и безопасной работы специалистов Отделения.

Выводы (принятое решение):

В результате обсуждения приняли единогласное решение о необходимости строительства новой наружной сети электроснабжения к зданию Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в г.Мегионе с целью увеличения надежности и безопасности линии электроснабжения, увеличения уровня нагрузки до проектной.

По итогам голосования:

- За - 9
- Против - 0
- Воздержались - 0

Председатель



Н.Н. Вергун

Секретарь комиссии

А.О. Миронов