

УТВЕРЖДАЮ  
Управляющий Отделением

  
Д.В. Худаев

«04» марта 2020 г.

**ПРОТОКОЛ**  
**проведения общественных (публичных) слушаний**  
**по вопросу устройства системы пожаротушения архива в здании Управления**  
**Пенсионного фонда Российской Федерации в Красногвардейском районе Бел-**  
**городской области, расположенного по адресу:**  
**г. Бирюч, пл. Соборная, д.10**

**Дата проведения:** 04 марта 2020 года.

**Место проведения:** г. Бирюч, пл. Соборная, д.10, актовЫй зал

**Время проведения:** с 11:00 по 11:50

**Объект общественных (публичных) слушаний:** устройство системы пожаротушения архива в здании Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Красногвардейском районе Белгородской области

**Местонахождение объекта общественных (публичных) слушаний:** г. Бирюч, пл. Соборная, д.10

**Инициатор проведения слушаний** - Отделение ПФР по Белгородской области

**Информирование и участие населения и общественности:**

Информация о проведении общественных слушаний размещена:

13.02.2020г. на сайте ОПФР по Белгородской области, на сайте Администрации Красногвардейского района Белгородской области и в информационной газете Красногвардейского района «Знамя труда».

**Участники общественных (публичных) слушаний:**

1. Иванова Зинаида Дмитриевна – председатель Красногвардейской местной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;
2. Рогозянов Юрий Павлович - председатель Красногвардейского местного отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»;
3. Андреева Зоя Николаевна – начальник УПФР в Красногвардейском районе Белгородской области;
4. Светличная Татьяна Анатольевна – главный специалист-эксперт группы

- капитального строительства и ремонта ОПФР по Белгородской области;
5. Подорожная Оксана Александровна – заместитель председателя первичной профсоюзной организации УПФР в Красногвардейском районе Белгородской области;
  6. Ефимова Лариса Николаевна - руководитель местной общественной организация "Совет женщин", секретарь Общественной палаты Красногвардейского района;
  7. Яценко Мария Семёновна – председатель Местной организации Всероссийской общественной организации "Общество слепых".

**Повестка дня:**

1. Открытие заседания. Вступительное слово.
2. Рассмотрение вопроса о целесообразности устройства системы пожаротушения архива в здании Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Красногвардейском районе Белгородской области.
3. Обсуждение.
4. Принятие итогового решения общественных слушаний, голосование.

**Проведение общественных слушаний**

1. По первому вопросу:

Слушали: председателя Красногвардейского местного отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России», Рогозянова Ю.П.

В своем выступлении Рогозянов Ю.П. отметил, что в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и в соответствии с распоряжением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 12.11.2014г. № 501р, в целях формирования общественного мнения, направленного на понимание целей строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ПФР, рекомендовано организовать проведение общественных слушаний. Проведение работ по устройству системы пожаротушения относится к техническому перевооружению здания. Общественные слушания проводятся при участии граждан, общественных организаций с целью получения от них предложений и замечаний по осуществлению обсуждаемых вопросов.

Административное здание управления находится в федеральной собственности на праве оперативного управления, и содержание его в надлежащем состоянии является обязанностью управления.

Участникам слушаний было предложено обсудить необходимость и целесообразность устройства системы пожаротушения архива в здании Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Красногвардейском районе Белгородской области и предоставлено слово начальнику УПФР в Красногвардейском районе Белгородской области, Андреевой З.Н.

2. По второму вопросу:

Слушали: начальника УПФР в Красногвардейском районе Белгородской области, Андрееву З.Н.

В своем докладе Андреева З.Н. отметила, что информация о предстоящем проведении общественных слушаний была размещена на информационном ресурсе Пенсионного фонда в сети «Интернет» 13.02.2020 г., а также на сайте администрации Красногвардейского района и в информационной газете Красногвардейского района «Знамя труда». На момент проведения слушаний в адрес управления предложений и замечаний, касающихся проведения работ по устройству системы пожаротушения в архиве, не поступало.

Бюджетом ПФР на 2020 год утверждены лимиты бюджетных обязательств на проектные работы по устройству системы пожаротушения в архиве управления в размере 122,6 тыс. руб.

В 2008 году управление переехало в здание по адресу г. Бирюч, пл. Соборная, д.10. В настоящее время в УПФР в Красногвардейском районе Белгородской области обслуживает более 40 тысяч застрахованных лиц, более 14 тысяч пенсионеров, в том числе 9 тысяч инвалидов. Штатная численность работников с учетом МОП составляет 39 чел., в т. ч. 29 специалистов.

Андреева З.Н. отметила технические характеристики архивного помещения, в т.ч. площадь-54,4 кв.м, объем помещения-168,6 м<sup>3</sup>.

В архиве находятся – 13628 дел получателей страховых пенсий, 620 дел получателей ЕДВ, 798 дел МСК (действующих), 1066 дел МСК (закрытых) и 40 наблюдательных дел.

Необходимость устройства системы пожаротушения в архиве обусловлена как амортизационным износом старой системы, так и введением новых нормативных актов в области пожарной безопасности, в т.ч. Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (полностью название) и СП 5.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

Целью устройства системы пожаротушения в архиве является повышение уровня пожарной безопасности.

Андреева З.Н. сообщила, что проектом устройства системы пожаротушения в архиве предполагается выполнение мероприятий по пожарной безопасности.

Было отмечено, что начальная максимальная стоимость разработки документации на устройство системы пожаротушения в архиве составляет 122,6 тыс. руб., в т.ч. НДС. В стоимость работ включены расходы на проведение экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости.

Стоимость рассчитана на основании утвержденных сборников базовых цен с применением действующих индексов пересчета в текущие цены. В стоимость разработки документации включены затраты на экспертизу проекта и проверку достоверности определения сметной стоимости объекта.

Планируемый срок выполнения проектных работ, экспертизы проекта и определения достоверности сметной стоимости - 2020 год.

В целях открытости и прозрачности Исполнитель разработки проектной документации будет определен конкурентным способом, путем проведения электронного аукциона согласно требованиям Федерального закона от 05.04.20113 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ориентировочная стоимость монтажных и пусконаладочных работ по устройству системы пожаротушения в архиве - не более 450,0 тыс. руб. с НДС. Окончательная стоимость устройства системы пожаротушения в архиве определится по результатам выполнения проектных работ и проведения определения достоверности сметной стоимости.

Планируемый срок выполнения работ по устройству системы пожаротушения в архиве - 2021 г, а в случае образования экономии денежных средств-2020год. В целях открытости и прозрачности Подрядчик будет определен конкурентным способом, путем проведения электронного аукциона согласно требованиям Федерального закона от 05.04.20113 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Андреева З.Н. заявила, что все мнения и требования, которые поступят от присутствующих, обязательно будут учитываться Отделением при разработке проекта и выполнении работ.

### 3. По третьему вопросу повестки:

Выступили: Иванова З.Д.

При обсуждении вопроса проведения работ по устройству системы пожаротушения в архиве председатель Красногвардейской местной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Иванова З.Д., задала вопрос, что планируется хранить в архиве.

Андреева З.Н. пояснила, что после проведения капитального ремонта здания в архиве планируется установка мобильных стеллажей, что позволит хранить не только действующие пенсионные дела, но и закрытые в одном помещении.

Ефимова Лариса Николаевна - руководитель местной общественной организация "Совет женщин", секретарь Общественной палаты Красногвардейского района спросила имеется ли на сегодняшний день система пожаротушения в архиве.

Андреева З.Н. ответила, что имеющаяся система не отвечает требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

Так же, Ефимова Лариса Николаевна - руководитель местной общественной организация "Совет женщин", секретарь Общественной палаты Красногвардейского района уточнила, где будет располагаться архивное помещение.

Андреева З.Н. ответила, что указанное помещение находится на первом этаже здания.

Яценко Мария Семёновна – председатель Местной организации Всероссийской общественной организации "Общество слепых" задала вопрос, нет ли необходимости устройства такой системы во всем здании.

Андреева З.Н. ответила, что согласно вышеперечисленным нормативным актам такая системы предусмотрена только для архивных помещений.

4. По четвертому вопросу:

Слушали: председателя Красногвардейского местного отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России», Рогозянова Ю.П.

Рогозянов Ю.П. подвел итоги собрания и выступил с предложением одобрить решение о необходимости проведения работ по устройству системы пожаротушения в архиве.

**Выводы**

№ п/п	Вопрос общественного обсуждения	Вывод	Голосование		
			За	Против	Воздержались
	О целесообразности проведения работ по устройству системы пожаротушения архива в здании Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Красногвардейском районе Белгородской области.	Учитывая информацию начальника Управления, Андреевой Зои Николаевны, а также замечания и предложения участников общественных слушаний, поддержать инициативу Отделения ПФР по Белгородской области в устройстве системы пожаротушения в архиве, признать целесообразным проведение работ по устройству системы пожаротушения в архиве. Опубликовать протокол общественных слушаний на официальном сайте ОПФР по Белгородской области ( <a href="http://www.pfrf.ru">www.pfrf.ru</a> ).	7	0	0

Начальник управления ПФР



Андреева З.Н.

Секретарь заседания



Шершунова В.В.