


УТВЕРЖДАЮ:
Управляющий Отделением ПФР
по Краснодарскому краю

Т.А. Ткаченко

**Заключение по общественным (публичным) слушаниям № 1
о необходимости технического перевооружения здания Отделения ПФР
по Краснодарскому краю по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, 136 -
устройство автоматической установки пожаротушения.**

12 сентября 2022 г.

**1. Сведения о проекте Отделения ПФР по Краснодарскому краю,
представленные на общественных слушаниях:**

На общественные слушания представлена проектная документация на проведение работ по техническому перевооружению здания Отделения ПФР по Краснодарскому краю по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, 136 - устройство автоматической установки пожаротушения.

Отделению ПФР по Краснодарскому краю на праве оперативного управления принадлежит здание по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, 136. Здание кирпичное 4-х этажное, с мансардой и цокольным этажом, 1999 года постройки. Общая площадь здания – 4 053,8 кв. м.

В здании размещены: клиентская служба Прикубанского внутригородского округа г. Краснодара и отделы - персонифицированного учета, установления пенсий, материнского (семейного) капитала, социальных выплат. Общая штатная численность специалистов, работающих в здании, на 01.09.2022 г составляет 243 ед., включая 29 ед. клиентской службы. Управление обслуживает 346,108 тыс. застрахованных лиц и 111,454 тыс. пенсионеров.

В здании имеются 3 помещения серверной, общей площадью 48,6 кв.м, и архивы, общей площадью 564,0 кв.м. Также есть помещения площадью более 24 кв.м. и 12 шт. общей площадью 492,5 кв.м. (8 помещений площадью 33-34 кв.м., 3 помещения площадью 51-52 кв.м., 1 помещение площадью 68,5 кв.м.). Объем помещений – 1471,7 куб. м. Помещения расположены на 4 этаже и в цокольном этаже.

Согласно Федеральному закону от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и приложению 3 к Постановлению Правительства РФ от 01.09.2021 N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" необходимо оборудовать автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализацией архивы и помещения для размещения связанных процессоров (серверные) площадью более 24 кв.м.

В 2021 ООО «НПО ПАС» подготовлена проектная документация на устройство автоматической установки пожаротушения. Установка состоит из двух функциональных частей – технологической (модули газового пожаротушения с запорно-пусковыми устройствами, рукава высокого давления, распределительные трубопроводы и выпускные насадки) и электротехнической (оборудование

пожарной сигнализации, оповещения и оборудование управления работой технологической части). Хранение газового огнетушащего вещества предусматривается в модулях Российского сертифицированного производителя ООО «НПО ПАС» МПГ 60-80-40-ЭР и МПГ 60-80-40-П (емкостью 80л). В качестве огнетушащего средства принят газ, сжиженный под давлением, Хладон 227ea. Удаление газового огнетушащего вещества и продуктов горения после срабатывания установки предусмотрено с помощью передвижного дымососа и узлов стыковочных (УС). Стыковочные узлы предусмотрены в каждом защищаемом помещении в конструкции противопожарных дверей.

Сметная стоимость технического перевооружения составила – 9874,2 тыс. руб. в том числе стоимость оборудования – 7033,3 тыс. руб., стоимость монтажных и пусконаладочных работ – 2840,9 тыс. руб.

Состав работ:

-9874,2 тыс. рублей – Монтаж автоматической установки пожаротушения, включающий монтаж газовых баллонов, прокладку трубопроводов газового пожаротушения, установку и подключение противопожарных датчиков, установку автоматики запуска, пожаротушения, сигнализаторов загазованности. Проведение пуско-наладочных работ.

Сметная стоимость определена по состоянию на 3 кв. 2021 г. Сметная документация прошла проверку достоверности определения сметной стоимости.. Стоимость работ по техническому перевооружению при планировании и подготовке аукционной документации определена с учетом положений Приказа Минстроя от 23.12.2019 N 841/пр с применением фактических и прогнозных индексов-дефляторов Минэкономразвития России на дату определения НМЦК, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации

2. Сведения о сроках, месте проведения и участниках общественных слушаний.

12.09.2022 г., с 18-00 до 14-00, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красноармейская, д.136, Административное здание Отделения ПФР по Краснодарскому краю.

3. Сведения о протоколе общественных слушаний.

Протокол №1 от «12» сентября 2022 года о проведении общественных (публичных) слушаний о необходимости технического перевооружения здания Отделения ПФР по Краснодарскому краю по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, 136 - устройство автоматической установки пожаротушения.

В голосовании приняли участие 16 человек.

«За» - 16;

«Против» - 0;

«Воздержались» - 0;

4. Содержание предложений и замечаний участников общественных слушаний по обсуждаемому проекту ПФР.

В ходе общественных слушаний предложений и замечаний не поступало.

5. Выводы и рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета предложений и замечаний участников общественных слушаний.

Решение принято единогласно.

6. Итоги общественных слушаний

По результатам общественных слушаний единогласно принято решение поддержать необходимость технического перевооружения здания Отделения ПФР по Краснодарскому краю по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, 136 - устройство автоматической установки пожаротушения.

Председатель Комиссии

 Ткаченко Т.А.

Члены комиссии

 Сапронова А.А.

 Обиход В.А.

 Крутько А.С.

Секретарь Комиссии

 Тугуз И.А.