

Необходимость проведения работ по техническому перевооружению – устройство автоматической установки пожаротушения в помещениях административного здания Отделения ПФР по Орловской области, в связи с увеличением сметной стоимости выполнения работ после выполнения проектной

**Объект общественных (публичных) слушаний:**

25 января 2018 года

работ.

по теме: О необходимости проведения работ по техническому перевооружению – устройство автоматической установки пожаротушения в помещениях административного здания Отделения ПФР по Орловской области, в связи с увеличением сметной стоимости выполнения работ после выполнения проектной документации, прохождения экспертизы достоверности определения сметной стоимости

**проведения общественных (публичных) слушаний**

**ПРОТОКОЛ**

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий ОПФР

по Орловской области

Н. М. Баранчиков



документации, прохождения достоверности определения сметной стоимости работ и одобрения проекта.

**Местонахождение объекта общественных (публичных) слушаний:** Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 108.

Дата и время общественных слушаний: 25 января 2018 г. 16ч.00 мин.

### **Информирование и участие населения и общественности:**

публикация на странице Отделения ПФР по Орловской области на сайте Пенсионного фонда РФ, размещение информации на стендах в административном здании Отделения ПФР по Орловской области, адресная рассылка общественным организациям, проектной организации, публикация в средствах массовой информации, размещение на информационных стендах жилых домов, расположенных вблизи Отделения.

### **Организационный комитет:** Отделение ПФР по Орловской области.

### **Председатель организационного комитета:**

- Губина Наталья Петровна – заместитель управляющего Отделением ПФР по Орловской области.

### **Члены организационного комитета:**

- Максименко Татьяна Николаевна – руководитель группы капитального строительства и ремонта Отделения ПФР по Орловской области.

- Струкова Ольга Васильевна – начальник административно – хозяйственного отдела Отделения ПФР по Орловской области.

- Булычева Екатерина Викторовна – руководитель группы по взаимодействию со СМИ Отделения ПФР по Орловской области.

### **Секретарь организационного комитета:**

- Мазатов Дмитрий Борисович – ведущий специалист эксперт административно – хозяйственного отдела Отделения ПФР по Орловской области.

## Участники общественных (публичных) слушаний:

- Пастух Ольга Федоровна – представитель Региональное Отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Орловской области,

- Жернов Степан Сергеевич – представитель ООО «Инженерные системы безопасности»,

- Музалевский Дмитрий Юрьевич - представитель Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»,

- Толстухин Лев Владимирович – представитель - ООО «Перспектива»,

- Калинин Иван Михайлович - представитель Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»,

- Митрагина Галина Леонидовна – представитель Заводской районной общественной организации Орловской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов.

При проведении общественных (публичных) слушаний ведется видеосъемка.

## Проведение общественных (публичных) слушаний

По теме общественных (публичных) слушаний выступила Губина Наталья Петровна – заместитель управляющего Отделением ПФР по Орловской области.

В настоящее время объем задач стоящих перед ПФР очень большой. Одной из основных задач является обеспечение безопасности сотрудников ПФР, клиентов, материальных ценностей и информации хранящейся на бумажных и электронных носителях. В ПФР информация на бумажных носителях (пенсионные дела и т. д.) хранится в архивных помещениях, а информация в электронном виде хранится на серверах расположенных в кроссовых и серверных помещениях. Для обеспечения сохранности данной информации и в соответствии с требованиями нормативных документов РФ, указанные помещения должны быть оборудованы

установками пожаротушения. В связи с этим, Отделением ПФР по Орловской области в 2016 году, были проведены общественные слушания по вопросу необходимости выполнения проектных и монтажных работ по техническому перевооружению – устройство автоматической пожаротушения в помещениях административного здания Отделения ПФР по Орловской области, на этапе подготовки технического задания, когда проектной документацией не было ориентировочно стоимость данных работ составляла 5208,3 тыс. руб.

По итогам общественных слушаний было получено одобрение на проведение данных работ. Отделение ПФР по Орловской области провело открытый аукцион в электронном виде на выполнение проектных работ по техническому перевооружению – устройство автоматической пожаротушения в помещениях административного здания Отделения ПФР по Орловской области. Проектная документация разработана проектной и сметную документацию. Проектная документация прошла проверку и получила положительное заключение в экспертной организации ООО «Аудит безопасности». Сметная документация прошла проверку достоверности определения сметной стоимости в экспертной организации ООО «Экспертпроект» и получила положительное заключение эксперта. Таким образом, сметная стоимость выполнения работ по техническому перевооружению – устройство автоматической установки пожаротушения в помещениях административного здания Отделения ПФР по Орловской области, по итогам выполнения проектно – сметной документации стала составлять 9112,4 тыс. руб.

По теме общественных (публичных) слушаний выступили Мазалов Дмитрий Борисович – ведущий специалист эксперта административно – хозяйственного отдела Отделения ПФР по Орловской области.

Пожарная техника предназначена для предотвращения, ограничения развития, тушения пожара, а также защите от пожара людей и материальных ценностей. Одним из самых надежных средств для решения этих задач являются системы автоматического пожаротушения, которые в отличие от систем ручного

пожаротушения и систем, управляемых оператором, приводятся в действие пожарной автоматикой по объективным показаниям и обеспечивают оперативное тушение очага возгорания без участия человека, то есть не зависит от самого главного фактора возникновения чрезвычайных ситуаций - от человеческого фактора.

Порядок и необходимость установки автоматического пожаротушения регламентируются нормативными документами, такими как : -НПБ 110-03 ("ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРТУШЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ") (НПБ 110-03).

Утвержденные Приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. №315 и Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а также ведомственными документами Исполнительной дирекции ПФР.

В обязательном порядке системами автоматического пожаротушения оборудуются серверные комнаты, архивы и другие помещения, предназначенные для хранения и обработки информации как на бумажных носителях, так и в электронном виде.

В связи с вышеперечисленными требованиями нормативных документов и в целях соблюдения законодательства о пожарной безопасности для сохранения документов, материальных ценностей и персональных данных, имеющих правовое значение для людей - Отделением ПФР по Орловской области было запланировано и проведено в 2016 г. выполнение проектных работ на техническое перевооружение административного здания, заключающего в разработке проектной документации установки автоматической пожаротушения в кроссовых, серверных и архивных помещениях административного здания Отделения ПФР по Орловской области, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, 108 и последующим монтажом автоматической установки пожаротушения в указанных помещениях, отвечающей всем требованиям

действующим на данный момент нормативных документов и ФЗ в области обеспечения пожарной безопасности.

Проектная организация ООО «Инженерные системы безопасности» г. Орел разработала проектную сметную документацию.

Проектная документация прошла проверку и получила положительное заключение в экспертной организации ООО «Аудит безопасности». Сметная документация прошла проверку достоверности определения сметной стоимости в экспертной организации ООО «Экспертпроект» и получила положительное заключение экспертизы.

Таким образом, сметная стоимость выполнения работ по техническому перевооружению – устройство автоматической установки пожаротушения в помещениях административного здания Отделения ПФР по Орловской области, по итогам выполнения проекта – сметной документацией стала составлять 9112,4 тыс. руб. Увеличение сметной стоимости выполнения данных работ произошло из-за увеличения стоимости оборудования, материалов и комплектующих.

### **Выступили участники общественных (публичных) слушаний** Музалевский Д. Ю. – в своем выступлении:

1. Выказал свои сомнения по поводу определения разрабатчиком проектно сметной документацией на техническое перевооружение – устройство автоматической установки пожаротушения в помещениях административного здания Отделения ПФР по Орловской области, организации имеющей аккредитацию на проведение экспертиз в области пожарной безопасности, которая провела проверку правильности выполнения проектной документацией и вынесла положительное заключение.

2. Озвучил вопросы по поводу применения типа огнетушащего вещества в установке пожаротушения, определения стоимости оборудования и материалов.

На все заданные вопросы Музалевского Д. Ю. ответил разработчик проектно – сметной документацией Жернов С.С.

По итогам слушаний Музалевский Д. Ю. при голосовании о необходимости проведения данных работ – воздержался.

Толстухин Л. В. – выразил одобрение по поводу проведения работ по техническому перевооружению – устройство автоматической установки пожаротушения в помещениях административного здания ПФР по Орловской области, так как обеспечение безопасности людей и сохранность документов, персональных данных на бумажных и электронных носителях, материальных ценностей является важной задачей.

Жернов С. С. – выразил одобрение по поводу проведения работ по техническому перевооружению – устройство автоматической установки пожаротушения в помещениях административного здания ПФР по Орловской области, подчеркнув что данная автоматическая установка пожаротушения спроектирована в соответствии действующими нормативными документами по обеспечению пожарной безопасности.

Калинин И. М. – в своем выступлении задал вопрос о стоимости огнепашного вещества, модулей пожаротушения и какая доля их стоимости от общей стоимости выполнения работ, о месте нахождения помещений, где будет установлена автоматическая установка пожаротушения и о возможности разделения их на те где находятся люди и где нет их.

На все заданные вопросы Калинин И. М. ответил разработчик проекта сметной документации Жернов С.С. По итогам слушаний Калинин И. М. при голосовании о необходимости проведения данных работ – воздержался. Митрагина Г. И. - в своем выступлении задала следующие вопросы:

1. Почему в качестве огнепашного вещества в установке пожаротушения применяется газ M Novex1230.

2. Может ли сметная стоимость выполнения данных работ в дальнейшем увеличиться.

На все заданные вопросы Митрагиной Г. И. ответили разработчик проекта сметной документации Жернов С.С. и ведущий специалист эксперт

Административно – хозяйственного отдела Отделения ПФР по Орловской области

Мазалов Д.Б.

По итогам слушаний Митрягина Г. И. при голосовании о необходимости

проведения данных работ – воздержалась.

Большее количество вопросов от участников не поступало, замечаний и предложений нет.

По итогам проведения общественных (публичных) слушаний о необходимости проведения работ по техническому перевооружению – устройство автоматической установки пожаротушения в помещениях административного здания Отделения ПФР по Орловской области, в связи с увеличением сметной стоимости выполнения работ после выполнения проектной документации, прохождения достоверности определения сметной стоимости работ, трое участников поддержали инициативу проведения данных работ, остальные воздержались.

Председатель организационного комитета

Губина Н. П.

Секретарь организационного комитета

Мазалов Д. Б.